

Gdańsk, dnia 01.08.2018 r.

Wszyscy zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: ZP2/65/VII/2018.

Nazwa zadania: „*Demontaż uszkodzonej stacji pomiarowo – kontrolnej małego obiegu basenowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem nowej na pływalni przy ul. Chalubińskiego*”

WYJASNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia informuje:

Pytania z 31.07.2018r.

1. Proszę o podanie informacji czy sterownik basenowy który znajduje się w Państwa opisie ma posiadać opcje dodatkowe (chlor całkowity, itd. – element dodatkowo płatny) czy też nie? Jest to istotne, gdyż opis jednoznacznie na to nie wskazują.

Wyjaśnienia:

Stacja pomiarowa ma zawierać w sobie możliwość kontrolowania chloru wolnego oraz całkowitego i ma być integralną częścią urządzenia. Nie ma to być element "dokładamy" i ma mieścić się w cenie całkowitej urządzenia.

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU
/-/ Leszek PASZKOWSKI