

Gdańsk, dnia 11.10.2018 roku

znak sprawy: ZP1/282/21/2018  
pismo nr 1

### Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

### **Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Gdańsku na obiekcie Molo Brzeźno.**

Gdańsku Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym informuje, że wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ), których treść Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią.

#### Pytanie nr 1

Projekt przewiduje wykonywanie prac instalacyjnych pod powierzchnią mola z wykorzystaniem sprzętu pływającego. Czy inwestor dysponuje takim sprzętem do ewentualnego wykorzystania w czasie instalacji ?

#### Odpowiedź nr 1

Nie. Inwestor nie dysponuje takim sprzętem.

#### Pytanie nr 2

Umowa w § 3, pkt. 5. dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych. Ponieważ mogą się zdarzyć niekorzystne warunki dla tego typu instalacji już od listopada do lutego, wykorzystanie zapisów tego punktu jest jak najbardziej prawdopodobne. W związku z tym mamy pytania :

- Kto i w jaki sposób (fizycznie) będzie określał czy warunki atmosferyczne nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zamówienia?
- Przerwa w pracach instalacyjnych, zabezpieczenie już wykonanej instalacji oraz ich ponowny rozruch wymaga określonego dodatkowego czasu, czy ten czas rozruchu również przedłuża termin wykonania?.
- Temperatura i wilgotność montażu urządzeń podawana przez producentów (przeważnie -5 s tC) nie jest tożsama z temperaturą wykonania okablowania i instalacji jako całości. Temperatura i wilgotność w jakiej można wykonywać spawy światłowodowe jest określona jedynie w publikacjach fachowych, nie zaś przez producenta i jest to temperatura dodatnia. Kto, na jakich zasadach i w jaki sposób będzie określał, czy w danych warunkach atmosferycznych można przeprowadzić montaż, jeżeli producenci nie określają wprost warunków wykonywania prac instalatorskich.

#### Odpowiedź nr 2

Ad. pkt. a)

Zamawiający dane dotyczące warunków atmosferycznych będzie pobierał ze strony

<https://danepubliczne.imgw.pl/#dane-synoptyczne> podstrona

<https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop> dla stacji pogodowej o numerze 12155 dla miasta Gdańska

Ad. pkt. b)

Tak. Każdorazowe przerwanie wykonywania robót musi być ustalone z osobą koordynującą wykonanie prac ze strony Zamawiającego. W każdym przypadku zostanie spisany dokument

potwierdzający przerwanie prac i ponowne ich wznowienie. Wiążącym jest dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Ad. pkt. c)

Ponieważ producenci sprzętu nie określają wprost warunków atmosferycznych wykonywania prac instalatorskich Zamawiający sam ustala wartości graniczne poniżej których prace nie będą prowadzone. Aby doszło do przerywania prac wystarczy aby jedna z wartości granicznych została przekroczona.

Wiatr do 2stB (Beauforta) - odpowiada wysokości fali około 20 cm

Temperatura dla prac instalacyjnych min. 0 st C

Temperatura dla instalacji światłowodów min. 5 st C

### Pytanie nr 3

W treści SIWZ § II, pkt 2, ppkt 2.5, lit. 2, Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę min. dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych. Nasze pytania:

- a) Czy przywołane uprawnienia mogą być uprawnieniami od prywatnych ośrodków kształcenia, czy muszą to być uprawnienia zgodnie z art. 27, pkt. 1 w odniesieniu do czynności określonych w art. 3 pkt. 2, Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (z późniejszymi zmianami), co sugeruje sformułowanie w SIWZ, tożsamy z użytym w art. 3 pt. 2 ?
- b) Dysponowanie kwalifikowanymi pracownikami ochrony technicznej, którzy w tekście Ustawy określani są ogólnie jako pracownicy ochrony i którzy pracują na rzecz pracodawcy zgodnie z definicją art. 2 pkt 6 Ustawy, która określa pracodawcę jako osobę posiadającą koncesję bez względu na to czy prace jej wymagają.

W związku z tym, czy Zamawiający wymaga również by firma przedsiębiorcy na rzecz której pracują pracownicy ochrony wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego posiadała koncesję zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy ?

### Odpowiedź nr 3

Ad. pkt. a)

Wykonawca ma wykazać, że dysponuje dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych. Zgodnie z przywołaną w zapytaniu ustawą o ochronie osób i mienia – osoby te muszą legitymować się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Ad. pkt. b)

Zamawiający nie postawił warunku, aby Wykonawca posiadał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego – co wynika z w art. 15 ust. 2 przywołanej ustawy o ochronie osób i mienia.

### Pytanie nr 4

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 5, § II, pkt 2, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, cyt.: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu oraz usuwania wszelkich wad i usterek, co najmniej 1 raz. w roku. Dokonane przeglądy odnotowane będą w książce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez Zamawiającego.”

Nasze pytania:

- a) Ponieważ przeglądy roczne nie gwarantują prawidłowego działania systemu gdyż do tego wymagane są przeglądy okresowe o większej częstotliwości, jak również przeglądy roczne nie są unormowane warunkami producentów urządzeń, dlatego dla prawidłowej wyceny zamówienia, prosimy o podanie celów jakie ma wypełniać przegląd roczny. Jakiego zakresu wykonania robót Zamawiający wymaga w ramach przeglądu rocznego ?
- b) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usuwania wszelkich wad i usterek co najmniej 1 raz w roku. O ile sposób usuwania wad jest szczegółowo określony w następnych punktach tj. pkt 3 do

pkt 6, o tyle sposób usuwania usterek jest określony tylko w pkt 2. Czy należy przez to rozumieć. Ze Wykonawca jest zobowiązany usuwać usterki nie rzadziej niż raz w roku bez względu na czas wystąpienia usterki ?

#### Odpowiedź nr 4

Ad. pkt. a)

Zamawiający użył sformułowania cyt.: „co najmniej raz w roku”, oznacza to, że Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić wykonanie co najmniej jednego przeglądu systemu monitoringu.

Przeгляд – wykonany co najmniej raz w roku – ma przyczynić się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad i usterek systemu monitoringu, a tym samym zwiększenia prawdopodobieństwa prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu.

Jeżeli Wykonawca przewiduje większą ilość przeglądów systemu monitoringu (więcej niż jeden raz w roku) w celu zachowania jego pełnej sprawności technicznej – powinien uwzględnić ich koszt w cenie oferty.

W ramach wykonywanych przeglądów Zamawiający nie wymaga wykonywania jakichkolwiek robót. To Wykonawca w ramach wykonywanych przeglądów, w przypadku stwierdzenia wad i usterek systemu monitoringu, zobowiązany jest do ich usunięcia w ramach udzielonej gwarancji.

Ad. pkt. b)

Z uwagi na mogące wystąpić rozbieżności, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, co do rozróżnienia (kwalifikowania) określonych stanów faktycznych jako wady czy usterki – Zamawiający postanowił wykreślić w § 11 ust. 2 sformułowanie „i usterki”

#### Pytanie nr 5

W Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, załączniku nr 5 do Umowy (załącznik nr 5) „Oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości” w pkt 8, Zamawiający określił wady które nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji. W pkt.8. ppkt. 2 precyzuje: „szkod wynikłych z winy użytkownika”. W związku z tym, że szkody wynikłe z winy użytkownika mogą być spowodowane nieprawidłową obsługą i konserwacją przedmiotowej instalacji, czy Zamawiający dopuszcza dodanie przez Wykonawcę do tekstu gwarancji dokumentu określającego poprawne użytkowanie i obsługę zainstalowanego systemu. Przedmiotowy system monitoringu jest indywidualnym połączeniem urządzeń i oprogramowania kilku producentów, mający pracować w trudnych warunkach zewnętrznych, i jako całość posiada rozszerzone warunki użytkowania niż warunki producentów poszczególnych urządzeń zawarte w DTR urządzeń.

#### Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza dodanie do dokumentu gwarancyjnego instrukcji obsługi systemu monitoringu wizyjnego. Zamawiający zobowiązany jest do tego, aby system monitoringu wizyjnego obsługiwały wyłącznie osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi przekazaną przez Wykonawcę.

#### Pytanie nr 6

W planowanym okresie robót, prawdopodobne są warunki sztormowe, które mogą wpłynąć na konstrukcję molu a tym samym na instalacje umieszczone pod mołem (uszkodzenie, zniszczenie). Takich sytuacji nie obejmuje wymagane przez Zamawiającego ubezpieczenie wykonawcy.

Czy w przypadku naruszenia konstrukcji mola i zniszczenia instalacji która nie została jeszcze odebrana przez Zamawiającego, ale jest umieszczona na budowli Zamawiającego, która uległa uszkodzeniu, koszty naprawy ponosi Zamawiający czy Wykonawca i jaka jest tego podstawa prawna

#### Odpowiedź nr 6

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający będzie odbierał system monitoringu wizyjnego wykonany w całości, Wykonawcy zobowiązany jest do ubezpieczenia ryzyka szkód i strat jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.



W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:  
W § 11 ust. 2 Wzoru Umowy (zał. nr 5 do SIWZ) wykreśla się sformułowanie: „i usterek”.


W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

**Podstawa prawna:**

Art. 38 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm.)

*Z poważaniem*

Z upoważnienia  
Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

  
Za Dyrektora  
Janusz Podraska