

## Opis przedmiotu zamówienia

**CZĘŚĆ 1 – WYNAJEM AGREGARÓW – STADION ŻUŻŁOWY****1. Agregat do rezerwowego zasilania systemu monitoringu imprezy masowej oraz systemu kontroli wejścia / bramek z kołowrotami / na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników 1.**

- 1 Moc minimalna – 27 kVA
- 2 Zaciski śrubowe do przyłączenia przewodów odbiorczych lub gniazdo 63 A
- 3 Wersja stała lub mobilna
- 4 Agregat powinien być przystosowany do załączania układem automatycznym.
- 5 Agregat powinien być dostarczony i zainstalowany najpóźniej o godz. 8.00 w dniu imprezy.
- 6 Zapas paliwa zapewniający min. 4 godziny ciągłej pracy.
- 7 Terminy imprez: 6 albo 7 kwietnia, 1 maja, 4 albo 5 maja, 26 maja, 9 czerwca, 6 albo 7 lipca , 12 lipca, 3 albo 4 sierpnia, plus dwa terminy w sierpniu lub wrześniu w zależności od wyników rundy zasadniczej

O ostatecznym terminie poszczególnych imprez oraz o dwóch dodatkowych terminach w sierpniu lub wrześniu, o których mowa w pkt 7 powyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.

**2. Agregat do obsługi wozów transmisyjnych TV na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników 1**

1. Moc minimalna – 100 kVA
2. Wersja mobilna – na kołach / lokalizacja agregatu może się zmieniać /
3. Gniazdo 63A , 2 gniazda 32 A lub rozdzielnica budowlana z takimi gniazdami zainstalowana obok agregatu.
4. Według wymagań telewizji:  
*Dostawcą agregatu powinna być firma z doświadczeniem przy produkcjach telewizyjnych, filmowych lub reklamowych. Agregat przygotowany do pracy ciągłej przy transmisji live. Sugerowany przebieg do 3000 h pracy agregatu.*  
Zasilanie bez zabezpieczenia różnicowo – prądowego

5. Agregat powinien być dostarczony i zainstalowany najpóźniej do godz.8.00 w dniu imprezy
6. Zapas paliwa powinien zabezpieczać min. 10 godzin pracy
7. Terminy imprez: 6 albo 7 kwietnia, 1 maja, 4 albo 5 maja, 26 maja, 9 czerwca, 6 albo 7 lipca , 12 lipca, 3 albo 4 sierpnia, oraz dwa terminy w sierpniu lub wrześniu w zależności od wyników rundy zasadniczej.
8. W przypadku braku transmisji TV w konkretnym terminie wynajem może być odwoływany z wyprzedzeniem 48 godzin.

Wykonawca zapewni obsługę agregatu w okresie wynajmu.

O ostatecznym terminie poszczególnych imprez oraz o dwóch dodatkowych terminach w sierpniu lub wrześniu, o których mowa w pkt 7 powyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.

**CZĘŚĆ 2 – WYNAJEM AGREGATÓW – DZIAŁ IMPREZ**

**3. Agregat do obsługi imprez na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Grunwaldzkiej 244**

1. Moc agregatu min. 80 kVA
2. Wynajem w dniu 24.08.2019. Gotowość pracy agregatu na godzinę 9:00, zakończenie na godzinę 16:00,
3. Wykonawca zapewni obsługę agregatu w okresie wynajmu,
4. Wykonawca zapewni paliwo do pracy agregatu w podanym wyżej czasie.
5. Wykonawca zapewni okablowanie w postaci:
  - a. Pięciu rozdzielni elektrycznych wyposażonych w nie mniej niż 5 gniazd 230V oraz jedno gniazdo 32A,
  - b. Jednej rozdzielni elektrycznej wyposażonych w nie mniej niż 5 gniazd 230V, jedno gniazdo 63A oraz jedno gniazdo 32A,
  - c. Pięciu przewodów siłowych 32A o długości nie mniejszej niż 30m,
  - d. Jednego przewodu siłowego 63A o długości nie mniejszej niż 30m,
  - e. Najazdów kablowych o długości pozwalającej przykryć przejazd szerokości 6 metrów,

**Po każdej imprezie wykonawca wystawi faktury:**

1. Za wynajem agregatu wraz z obsługą.
2. Paliwo zużyte podczas jego działania.