

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

Urządzenia zamontowane na Pływalni Gdańsk -Stogi

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne :

- 1/centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Nr 22100/17 „AMBER” 1 CLIMA PRODUKT
- 2/centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Nr 22101/17 „TYTANIA”4.7 CLIMA PRODUKT
- 3/ centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Nr 221002/17 „NEPTUN”CLIMA PRODUKT
- 4/rozdzielnice sterujące centralami (automatyka).

Przedmiot Zamówienia:

Przegląd okresowy gwarancyjny central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiekcie Pływalni krytej w Gdańsku Stogach, ul. Stryjewskiego 28. – wykonać 2 razy w roku.

Przegląd obejmuje wykonanie następujących czynności :

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń,
- sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych, sprawdzenie szczelności),
- wymiana filtrów do wymienionych central z ich dostawą i utylizacją zużytych,
- ocena stanu zespołów wentylatorowych,
- weryfikacja pracy przepustnic,
- kontrola lameli wymienników /zagniecenia/,
- ocena stanu wymienników ciepła, sprawdzenie stopnia zabrudzenia wymienników,
- weryfikacja pracy wymiennika obrotowego,
- sprawdzenie prądu zasilającego urządzenia,
- sprawdzenie ciśnienia pracy na ssaniu i tłoczeniu,
- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
- czyszczenie skraplacza,
- czyszczenie parownika, chłodnic, sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
- sprawdzenie poprawności działania układu automatyki sterującej centralami,
- co najmniej dwa zdjęcia z przeglądu + tabliczki znamionowe.
- Przegląd należy wykonać razem z zainstalowanymi rozdzielnicami (automatyka sterująca) pod względem prawidłowego sterowania i poprawnej pracy central.

Przegląd wykonać 2 razy w roku (w terminie do końca czerwca 2019 r. i 20 grudnia 2019r.)

Przegląd gwarancyjny ma zapewnić utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzenia zainstalowane na obiekcie. Wykonanie wyżej wymienionych czynności musi być potwierdzone w dokumentacji eksploatacyjnej i zakończone odpowiednimi protokołami potwierdzonymi przez użytkownika obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i doświadczeniem zawodowym. Wykonawca musi posiadać autoryzację, certyfikat producenta wyszczególnionych central.