

CZĘŚĆ 4
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST
PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW ,KONSERWACJI URZĄDZEŃ
WENTYLATORÓW DACHOWYCH W OBIEKTACH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
W LATACH 2020-2022.

Przeгляд okresowy i konserwacja wentylatorów dachowych typu RF/2-125, firmy Venture Industrie RF/2-125 i Metal PLAST WDC/S/12,5 – na pływalniach krytych:

1. Pływalnia kryta Gdańsk Orunia, ul. Smoleńska 6/8 - szt. 9
2. Pływalnia kryta Gdańsk Osowa, ul. Siedleckiego 14 – szt.7
3. Pływalnia kryta Gdańsk Stogi ul. Stryjewskiego 28- szt.7

Przeгляд oraz czynności konserwacyjne należy wykonać 1 raz w roku w latach 2020-2022 (w miesiącu czerwcu danego roku kalendarzowego).

Zakres czynności przeglądu i konserwacji:

- a) sprawdzenie wirnika wentylatora, czy nie jest zablokowany,
- b) ogólne oględziny pod względem połączeń elektrycznych i zabezpieczeń,
- c) sprawdzenie mocowań posadowienia wentylatora na dachu,
- d) ogólna ocena pracy wentylatorów, wyszczególnić typ moc i numer fabryczny itp.(załączyć co najmniej dwa zdjęcia + zdjęcia tabliczki znamionowej urządzenia)
- e) sporządzić protokołu z przeglądu ,oraz dokonać wpisu do książki serwisowej urządzenia.
- f) dokonać zabezpieczeń antykorozyjnych ,poprzez smarowanie smarem śrub mocujących.

Przeгляд oraz czynności konserwacyjne może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji „E” – GRUPA 1.

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające o posiadaniu świadectwa kwalifikacyjnego.

Wykonawca sporządzi protokołu z przeglądu/konserwacji podpisany przez użytkownika i załączy do faktury. Wykonane czynności muszą być odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej (książce konserwacyjnej urządzenia).