

**CZĘŚĆ 3**

**PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST  
PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW ,KONSERWACJI URZĄDZEŃ CENTRALI  
ODZYSKU CIEPŁA „TRYTON” FIRMY CLIMA PRODUKT W OBIEKTACH  
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU  
W LATACH 2020-2022.**

**Przeгляд oraz czynności konserwacyjne należy wykonać 2 razy w roku w latach 2020-2022 (do końca kwietnia i do końca października danego roku kalendarzowego)**

**Przeгляд i konserwacja centrali odzysku ciepła „TRYTON” wraz z centralą sterującą (automatyka) firmy CLIMA PRODUKT na pływalniach krytych:**

1. Pływalnia kryta Gdańsk Orunia ,ul. Smoleńska 6/8
- 2 .Pływalnia kryta Gdańsk Stogi, ul. Stryjewskiego 28

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI**

**Zakres czynności przeglądu i konserwacji:**

- a) ogólne oględziny i ocena stanu technicznego centrali ( sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności, przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych,
- b) ocena i konserwacja zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie naciągu pasów klinowych przekładni pasowej, regulacja, i ewentualna wymiana pasów, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora),
- c) czyszczenie centrali i wymiana filtrów z utylizacją zużytych,
- d) przeгляд stanu technicznego wymienników ( czyszczenie lamel wymienników, ewentualne prostowanie zagięć),
- e) czyszczenie modułu odzysku ciepła,
- f) sprawdzenie stanu ,konserwacja, regulacja i przetestowanie automatyki,
- g) sprawdzenie szczelności układu urządzenia,
- h) sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie : oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych itp.,
- i) kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych (wykonanie zabiegów konserwacyjnych).
- j) protokół z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji z dokumentacją fotograficzną ( co najmniej 2 zdjęcia+ tabliczka znamionowa).
- k) przeгляд opierać się musi na Dokumentacji Techniczno- Ruchowej urządzenia i instrukcji obsługi ( producenta).

Z przeprowadzonego przeglądu dokonać wpisu w książce konserwacyjnej urządzenia.

Urządzenia objęte są okresem gwarancji Wykonawca zgłosi usterkę jeśli wystąpi, która kwalifikuje się do usunięcia zgodnie z warunkami gwaranta.

**Przeгляд oraz czynności konserwacyjne może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca autoryzację producenta urządzenia.**

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające o posiadaniu autoryzacji producenta urządzenia.

Wykonawca sporządzi protokół z przeglądu/konserwacji podpisany przez użytkownika i załączy do faktury.