



Gdańsk, dnia 29.05.2020 roku

znak sprawy: ZP1/282/10/2020

pismo nr 1

**Wykonawcy**

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
**„Wykonanie robót remontowych w Gdańsku na nabrzeżach rzeki Motławy.”**

Gdańsku Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym informuje, że wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ), których treść Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią.

**Pytanie:**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym prosimy o określenie Państwa stanowiska w sprawie materiału z jakiego mają być wykonane stalowe kotwy odbojnic.

W przedmiarze kotwy są określone jako „stalowe w ocynku” natomiast w STWiORB strona 12 jako „pręt gwintowany, ze stali nierdzewnej”, oczywiście podkładki i nakrętki z tego samego materiału.

**Odpowiedź:**

Kotwy należy wykonać jako kotwy ze stali nierdzewnej, podkładki i nakrętki z tego samego materiału.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

1. W „Przedmiarze” w pozycji nr 6 w kolumnie „Opis i wyliczenia”, w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się treść w brzmieniu:  
„Obsadzenie kotew ze stali nierdzewnej”
2. W tabeli Kalkulacji Ceny Oferty (zawartym na pierwszej stronie formularza Oferty) w pozycji nr 6 w kolumnie „Opis czynności”, w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się treść w brzmieniu:  
„Obsadzenie kotew ze stali nierdzewnej”

Zamawiającym, w związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, zamieszcza na stronie internetowej:  
<https://bip.sportgdansk.pl/powyzej/wykonanie-robot-remontowych-w-gdansk-na-nabrzezach-rzeki-motlawy/>  
do pobrania:


- 1) Poprawioną wersję Formularza Oferty.
- 2) Poprawioną wersję Przedmiaru Robót.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

**Podstawa prawna:**

Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. 1843)

Z poważaniem

Z upoważnienia  
Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu  
  
Z-ca Dyrektora  
Kamil Koniuszewski