

I.CENTRALE WENTYLACYJNE				Ilość przeładów	Cena jednego przeładu w zł (bez VAT)	Wartość brutto jednego przeładu w zł
Obiekt Sportowy ul.Traugutta 29 Gdańsk						
	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia				
1	Centrala wywiewna podwieszana DOSPEL - hala judo	DOSPEL-DEIMOS 2/W-0A/1-1/P 4000m3/h,nr seryjny 730-BAF00001		1		
2	Centrala nawiewna podwieszana DOSPEL - hala judo	DOSPEL-DEIMOS 2/N-5A/1-1/P 4000m3/h,nr seryj. 730-AAF00002,nagrze.wodna NW3/ECP2 filtr EU4		1		
3	Mistral P800, PRO-VENT Polska - hala LA -szatnia korytarz	PRO-VENT, Mistral P800, nr 11-08 46 / -Moc 800 m3/h		1		
4	Mistral P800, PRO-VENT Polska - hala LA	PRO-VENT, Mistral P800, nr 11-08 47 /-Moc 800m3/h		1		
5	Mistral P2000, PRO-VENT Polska - hala LA - szatnia korytarz	PRO-VENT, Mistral P2000, nr 11-08 61 /- Moc 2000m3/h		1		
6						
7	Clima Produkt- trybuna krytarz -szatnie-centrala nawiewna	Clima Produkt APN-1-L-1300/350 -Moc 1300m3/h (tunel nr 1 ściana szczytowa pod tunelem)		1		
8	Clima Produkt - trybuna główna krytarz - szatnie-centrala nawiewna	Clima Produkt VS-15 RHT -Moc 1300m3/h		1		
9						
10						
11	Centrala VTS - trybuna główna - krytarz -szatnie-centrala wywiewna	Centrala VTS Ventus nr. 8-110-08, 3030 -00- 256 , tunel nr 2 (lewa strona trybun) Moc 3750m3/h		1		
12	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - siłownia- piwnica	KLIMOR, MCKT-HX2, nr 130112091522000001 / 1500-2100 m3/h		1		
Miejska Hala Sportowa ul.Kołobrzeska 61 Gdańsk						
13	Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna BS-7(50)P - pom.techniczne	Centrala VBW Engineering BS-7(50)F, nr C2963N/99 / 20000 m3/h		1		
14	Centrala nawiewna BO-01-01/25/P -pomieszczenie techniczne	Centrala VBW Engineering BO-01-01/25/P, nr C2964/99 /2000 m3/h		1		
15	Centrala nawiewna SKN-2-L-630-3-1-podwieszana pom.techniczne	Centrala VBW Engineering SKN-2-L-620-3-1,nr A2266/99 / 620 m3/h		1		
Piłownia kryta ul. Chałubińskiego 13 Gdańsk						
16	centrala nawiewno-wywiewna Typ.BO-51-4 (-szatnie)	Centrala VBW BO-51-4(50)P, nr C8357/03 / 500 m3/h		1		
17	centrala nawiewno-wywiewna Typ.BO-52-2 (siłownia)	Centrala VBW BO-51-4(50)L, nr C8358/03 / 300 m3/h		1		
18	centrala klimatyzacyjna SANYO-Typ.BD-03-1-L(pomieszczenie kierownika)	SANYO SAP-C226QH38,nr 0002967 / 450m3/h		1		
19	centrala klimatyzacyjna-Typ.BD-03-1-L (sala gimnastyczna)	Centrala VBW BD-03-1-L(50)P , 1500m3/h		1		
Przystań jachtowe						
20	centrala nawiewno-wywiewna VX 400 - ul.Tamka 17 Gdańsk-I piętro	System AIR, VX400EV-R, nr 816906/0019 / 400 m3/h		1		
21	centrala nawiewna TLP-200-5,0 - ul. Tamka 17 Gdańsk	System AIR, TLP 200/5,0, nr 889637 / 200 m3/h		1		
22	centrala nawiewna Systemmair TLP-200-3,0 - ul.Tamka 17 Gdańsk	System AIR, CB200/3,0, nr 5294 / 200 m3/h`		1		
23	centrala nawiewna Clima Produkt - Szafarnia (toalety)	CLIMA-PRODUKT, HERMES-APNZ-L-1920/170, NR 12779/10; 1920 m3/h		1		
Piłownia kryta ul. Siedleckiego 14 Gdańsk						
24	Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna-sekcja nr 3-Filtr wywiewu	CLIMA-PRODUKT, G-NEPTUN-I-08-SE-FB5/CHE/MB/PF/WHC-L-s, nr C 20650/16 / 26576 m3/h		1		
25	Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna-sekcja nr1-Filtr nawiewu	CLIMA-PRODUKT,G-GOLEM-I-01-SE-FB7/RHE/WHC/PF-R, nr C 20649/16 / 2400 m3/h		1		
26	Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna-sekcja nr 1-Filtr nawiewu+dmuk	CLIMA-PRODUKT, G-GOLEM-I-01-SE-FB5/SA1/RHE/WHC/PF/SA1-L, nr C 20648/16 /3400 m3/h		1		

II.KLIMATYZATORY						
Obiekt Sportowy ul. Traugutta 29 Gdańsk		jednostka zewnętrzna	jednostka wewnętrzna			
1	Split FUJITSU 4,2kW trybuna kryta pom.ochrony, - naścienny	Fujitsu AOYR14LCC nr E026827, 4,2kW	Fujitsu ASYA14LCC nr E026906, 4,2kW	1		
2	Split FUJITSU 7,0kW trybuna kryta serwerownia, -naścienny	Fujitsu AOYZ4UNBKL nr T017525, 6,8kW	Fujitsu ABYZ4UBBJ,nr T008177 6,8kW	1		
3	Split FUJITSU 7,0kW trybuna kryta serwerownia -naścienny	Fujitsu AOYZ4UNBKL nr T017517, 6,8kW	Fujitsu ABYZ4UBBJ,nr T008181, 6,8kW	1		
4	Split FUJITSU 5,2kW ; bud.adm.serwerownia -naścienny ,poziom piwnica	Fujitsu AOYG18LFC nr E065083, 5,2kW	Fujitsu ASYG18LFCA,nr E064909, 5,2kW	1		
5	Split FUJITSU 3,2kW, bud.adm. pokój socjalny -naścienny, 1 piętro	Fujitsu AOYG12LMCA nr E069317, 3,5kW	Fujitsu ASYG12LMCA,nr E080058, 3,5kW	1		
Stadion żużlowy ul. Zawodników 1 Gdańsk						
6	FUJI R0909LMCA	FUJI ROG09LMCA, nr E002339, 2,5 kW	FUJI RSG09LMCA, nr E004112, 2,5 kW	1		
7	Sinclair FC-H 09 AIN pom. biurowe - naścienny	SINCLAIR FCH09 MULTISPLIT +3	SINCLAIR FCH09AIN,nr 4174090002735, 2,6 kW	1		

		SINCLAIR FCH09AIN,nr 4174090003020, 2,6 kW	1		
		SINCLAIR FCH09AIN,nr 4174090002734, 2,6 kW	1		
8	Sinclair FC E 28A pom. biurowe - naścienny	SINCLAIR FC-E28AI, 10 Kw / multisplit + 4	SINCLAIR FCH09AIN,nr 4174090003029, 2,6 kW	1	
			SINCLAIR FCH09AIN,nr 4174090003048, 2,6 kW	1	
			SINCLAIR FCH09AIN,nr 4174090003014, 2,6 kW	1	
			SINCLAIR FCH09AIN,nr 4173990001562, 2,6 kW	1	
		SINCLAIR ASH-24AQ, nr 63229901017 3,0 kW	SINCLAIR ASH-24AQ, nr 4586370002256; 7 kW	1	
9	McQuay - pom. biurowe - naścienny	McQuay, M5LCO25CR-ACPOD-R, nr 20564211-00654 8,1 KW	McQuay, M5CMO25ER-ACHIA-R, nr 20531106-00201	1	
Phywalnia kryta ul. Chałubińskiego 13 Gdansk					
10	Cool Expert typ. SPLIT - podbasenie -naścienny	Cool Expert ACH-12FC 3,5 kW(outdor)	Cool Expert ACH-09FC(indor) 500m3/h	1	
11	Cool Expert typ. SPLIT - kasa parter -naścienny	Cool Expert ACH-09FC(outdor)	Cool Expert ACH-09FC(indor) 500m3/h	1	
12	Cool Expert typ. SPLIT - biuro parter -naścienny	Cool Expert ACH-09FC(outdor)	Cool Expert ACH-09FC(indor) 500m3/h	1	
Przystanie jachtowe					
13	FUJITSU J - AU18UFAAR ul. Żabi Kruk 15A Gdańsk - sufitowe podwieszane	FUJITSU, AOG54UJBMR, nr T002857, 16 kW/Multisplit +4	FUJITSU, AU9UFAAR, nr T005351, 2,8 kW	1	
			FUJITSU, AU9UFAAR, nr T005351, 2,8 kW	1	
			FUJITSU, AU9UFAAR, nr T005350, 2,8 kW	1	
			FUJITSU, AU18UFAAR, nr T005479, 5,0 kW	1	
14	FUJITSU AOYA30LAT4 - Szafarnia - sufitowe podwieszane	FUJITSU AOYA24LAT3, nr T010006, 12 kW /multisplit +3	FUJITSU AUYP09LAL, nr R004484, 2,5 kW	1	
			FUJITSU AUYP09LAL, nr R003857, 2,5 kW	1	
			FUJITSU AUYP12LAL nr R008721 2,5 KW	1	
		FUJITSU AOY8UFCC, nr E043488, 5,6 kW	FUJITSU ASY9USCCW, nr E099044, 2,8 kW	1	
ul.Zielonogórska 4 Gdańsk					
15	Coolexpert ACH 12FC -pom. biurowe -naścienny	Coolexpert AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT ACH -12F 3500W ,63229926761	SPLIT AIR CONDITIONER INDOOR UNIT,MODEL ACH 12FC, nr 32178 ACH-12FC 4C2470000405	1	
16	Coolexpert ACH - 09FC -korytarz -naścienny	Coolexpert AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT ACH	SPLIT AIR CONDITIONER INDOOR UNIT,MODEL ACH -12FC,nr.32178 ACH-12FC , 4C2470000322	1	
ul. Kaczyńskiego 13 Gdańsk					
17	Coolexpert ACH 12FC 3,5kW/4,0kW -pom. biurowe -naścienny	Coolexpert ACH 12FC, nr 4C24720000362, 3,5kW	Coolexpert ACH 12FC,nr 4C24720000361, 3,5kW	1	

RAZEM NETTO

RAZEM BRUTTO

..... dnia

(miejscowość)

.....

(podpis osoby lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)