

Uwagi i oznaczenia

1. Instalację oświetlenia hali wykonać przewodami odpowiedniej klasy reakcji na ogień (B2ca-s1, d1, a1) i spełniajace wymagania, dotyczace palności, ograniczeń dymotwórczośc i toksyczności
2. Przewody sterownicze i teletechniczne na całej długości układać w odrębnych korytkach kablowych
3. Przewody zasilającwe oprawy na głównych ciągach układać w metalowych korytkach kablowych.
4. Przewody układane między oprawami mocować do konstrukcji dachu opaskami kablowymi.
5. Oprawy LED mocowac w miejscach po zdemontowanych oprawach.
6. Oprawy LED wyposażyc w kraty ochronne zabezpieczające przed uderzeniami piłki.
7. Dane techniczne i parametry opraw Ab-1, Ab-2, Ab-3 opisano na rysunkach E-6

INWESTOR:	Gdański Ośrodek Sportu w imieniu Gminy Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12	
WYKONAŁ:	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 80-171 Gdańsk, ul. Cyganska Góra 4 tel/fax: (58) 306-32-73 e-mail: ppiwie_xl@wp.pl	
RYS.: TYTUŁ:	Plan instalacji oświetlenia hali sportowej Gdańskiego Ośrodka Sportu	
TEMAT:	PROJEKT OŚWIETLENIA HALI BUDYNKU MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ W GDAŃSKU, UL. KOŁOBRZESKA 61	NR RYS. E–1.
SPRAWDZIŁ: AUTOR:	Krzysztof Paluch nr upr. 1693/Gd/84	Podpis DATA 08.2020
	…… ……	Podpis SKALA 1:100