Rozsuwane trybuny

Ew2/7

Ew3/7

Ew1/5

Ew1/5

Ew1/5

N2XH-J 3x1,5RE 0,6/1kV klasa B2ca

Ew1b/5

Ew1/5

Ew1/5

N2XH-J 3x1,5RE 0,6/1kV klasa B2ca

Istniejąca rozdzielnica RO do przebudowy
wg. schematu rys. E-4

Ew3/7

N2XH-J 3x1,5RE 0,6/1kV klasa B2ca

Ew1a/7

Ew1a/7

Ew1a/7

Ew3/7

Ew2/7

Ew1/6

Ew3/7

Ew1/6

Ew1b/6

Ew1/6

Ew1/6

N2XH-J 3x2,5RE 0,6/1kV klasa B2ca

Ew1/6

Rozsuwane trybuny

Ew3/7

Ew2/7

Rozsuwane trybuny

Uwagi i oznaczenia

1. Zasilanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodami odpowiedniej klasy reakcji na ogień (B2ca-s1, d1, a1) i spełniajace wymagania, dotyczace palności, ograniczeń dymotwórczośc i toksyczności

Ew1 - oprawa LED (<16º/95º) 6W/480lm/4000K/IP44/awar 1h/230V)
Ew1a - oprawa LED (<16º/95º) 4W/250lm/4000K/IP44/awar 1h/230V)
Ew1b - oprawa LED (<70º/150º) 6W/470lm/4000K/IP44/awar 1h/230V)

Ew3 - oprawa LED (<120º/120º) 6W450lm/4000K/IP44/awar 1h/230V +flaga/piktogram+kratka oslonowa

Ew2 - oprawa LED 3W/300lm/4000K/IP65/awar 1h/230V) zewnętrzna

INWESTOR	Gdański Ośrodek Sportu w imieniu Gminy Miasta Gdańsk 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12		
WYKONAŁ	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 4 tel. 602-250-839 e-mail: ppiwie_xl@wp.pl		
TYTUŁ RYS.	Plan instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w hali sportowej		
TEMAT	Projekt wymiany oświetlenia w hali budynku Miejskiej Hali Sportowej w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61	NR RYS.	E-2.
AUTOR	Krzysztof Paluch nr upr. 1693/Gd/84	Podpis	DATA 08.2020
SPRAWDZIŁ	....	Podpis	SKALA 1:100