

Gdańsk, dnia 20.06.2022 roku

znak sprawy: ZP1/272/12/2022
pismo nr 1

Wszyscy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Demontaż istniejącego oświetlenia oraz dostawa i montaż oświetlenia wielofunkcyjnego, Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku.”

Gdańsku Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym informuje, że wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ), których treść Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym (w części DIALux) zostały zaproponowane oprawy ARQ REVA różniące się parametrami od parametrów podanych w dokumencie E-6. Prosimy o sprecyzowanie parametrów opraw. Poniżej tabela ilustrująca problem podniesiony w pytaniu.

Parametr	Opis techniczny E-0	Parametry opraw E-6	Specyfikacja techniczna
Moc	225W	290W	X
Temperatura Barwowa	w części DIALux 4250K w części opisowej (str 11) 4000K	4200K	X
Współczynnik oddawania	>80	>80	>85
Sterowanie strumieniem	DALI	DALI/DMX	DALI
Strumień świetlny	26000	>57000	X

Odpowiedź nr 1:

Podane w obliczeniach Dialux moce opraw wynikają z symulacji obliczeniowych polegających na regulacji strumienia i nie mają wpływu na osiągnięte wyniki, podobnie jak temperatura barwowa źródeł światła LED (4250K), nie ma wpływu na wyniki obliczeń.

Wybór opraw należy dokonać na podstawie kart parametrów (E.6) gdzie określono moc max. oraz temperaturę 4200K.

Dopuszczalne jest zastosowanie opraw ze źródłami światła 4000K. Warunkiem jest jednolita temperatura wszystkich opraw oświetlenia „sportowego” w zakresie 4000÷4200K.

DODATKOWO należy zwrócić uwagę na wymaganie:

”oprawy powinny charakteryzować się niskim tak zwanym „współczynnik migotania”. Aby uniknąć migotania obrazu w zwolnionym tempie w trakcie transmisji TV, zaleca się aby współczynnik migotania wynosił poniżej 3%”

Pytanie nr 2:

Czy Wykonawca polegając na doświadczeniu w wykonywaniu oświetlenia na podobnych obiektach może zaproponować własne rozwiązanie projektowe spełniające warunki i zalecenia pozwalające na poprawne użytkowanie hali sportowej.

Odpowiedź nr2:

Nie. Wykonawca nie może zaproponować własnego rozwiązania.

Pytanie nr 3:

Czy musi być metalowa osłona rastrowa, oprawy które chcielibyśmy zaproponować posiadają atest pozwalający na ich montaż w salach sportowych, ale nie posiadają rastra.

Odpowiedź nr 3:

Oprawy zgodnie z kartą parametrów (E.6) powinny być wyposażone w osłony-rastry dopasowane do wybranych i proponowanych opraw przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4:

Sterowanie strumieniem DALI/DMX; ma być DALI i DMX czy DALI lub DMX.

Odpowiedź nr 4:

Sterowanie strumieniem zaprojektowano protokołem DALI ale dopuszcza się sterowanie DMX.

Pytanie nr 5:

Sugerowane wymiary opraw, czy mogą być inne.

Odpowiedź nr 5:

Wymiary opraw mogą odbiegać od określonych w karcie parametrów (E.6) ale nie przekraczając max (+20%) podanych, mniejsze wartości bez ograniczeń.

Pytanie nr 6:

Czy mogą być oprawy IK09 Klasa odporności udarowej.

Odpowiedź nr 6:

Oprawy zgodnie z wymaganiem w kartach parametrów (E.6) powinny charakteryzować się współczynnikiem IK 10.

Zamawiający zawiadamia, że zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, odpowiednio:

- 1) termin składania ofert (§ VI pkt. 8 części I SWZ) na: **27.06.2022 roku do godz. 12:00:00.**
- 2) termin otwarcia ofert (§ IX pkt. 1 części I SWZ) na: **27.06.2022 roku o godz. 12:15:00.**
- 3) termin związania ofertą (§ VII pkt. 1 części I SWZ) na: **26.07.2022 roku.**

Zmiany treści SWZ wskazane powyżej zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2022r. pod numerem: 2020/BZP 00213617/01.


W konsekwencji zmiany SWZ w pkt. 3 ppkt. 4 Formularza Oferty w miejsce dotychczasowego terminu związania ofertą wprowadza się nowy termin: **26.07.2022 roku.**

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

Art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

z poważaniem

Z upoważnienia
Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

Z-ca Dyrektora
Kamil Koronowski