

Gdańsk, dnia 22.06.2022 roku

znak sprawy: ZP1/272/12/2022  
pismo nr 2

## Wszyscy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
**„Demontaż istniejącego oświetlenia oraz dostawa i montaż oświetlenia  
wielofunkcyjnego, Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku.”**

Gdańsku Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym informuje, że wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ), których treść Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią.

### Pytanie nr 1:

Ile lumenów z wata mają posiadać oprawy.

### Odpowiedź nr 1:

Oprawy powinny charakteryzować się wydajnością powyżej 140 lm/W

### Pytanie nr 2:

Czy strumień świetlny w dokumencie E-6 jest wykazany ze źródła światła czy z oprawy.

### Odpowiedź nr 2:

W kartach parametrów opraw (E-6) ark. 1 i ark 2 podano strumienie źródła światła LED natomiast ark. 3 strumień opraw.

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

### Podstawa prawna:

Art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

*z poważaniem*

DYREKTOR  
Gdańskiego Ośrodka Sportu



LESZEK PASZKOWSKI

