

UWAGI:

1. Obecność instalacji na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05

Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej:

Moc instalacji: 22,14 kWp
Typ falownika: Falownik o mocy 6 kW
Falownik o mocy 15 kW
Typ modułów: Moduły fotowoltaiczne o mocy 410 Wp
Moc jednostkowa: 410 Wp
Ilość jednostek: 54
Ilość szeregów: 2/(1) falownik, 2/(2) falownik

Pieczęć i podpis Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:

Jedn. projektowa	OZE-BIOMAR Sp. z o.o.
Obiekt	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 22,14 kWp
Adres	80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 39
Inwestor	Gdański Ośrodek Sportu
Nr. PPE	.
Przedmiot rysunku	Schemat źródła PV oraz zabezpieczeń
Autor	Bartłomiej Znamirowski
Uprawnienia	SEP E: 101/E/0382/2019 SEP D: 101/D/0377/2019