

EØ110
a l=1m
n. kabli
owych)^N

WEJŚCIE 46

proj. szafa kablowa nN-0,4kV
z przedziałem teletechnicznym

proj. przyłącze kablowe nN-0,4kV
YKYżo 5x16
w rurze osłonowej HDPE Ø75

proj. przyłącze kablowe nN-0,4kV
YKYżo 5x25
w rurze osłonowej HDPE Ø75

proponowana lokalizacja
złącza kablowego
(zakres Energa Operator S.A.)

proj. HDPEØ110
dwudzielna l=1m
(osłona istn. kabli
oświetleniowych)