

Gdańsk, dnia 06.05.2026r.

Nr sprawy: ZP2.272.26.2026  
Pismo nr 1

**Adresaci  
wg rozdzielnika**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (budynki, budowle, budowle hydrotechniczne, obiekty małej architektury) administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2026 – 2027 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ustawą Prawo Budowlane.**”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA**

Pytanie z 06.05.2026r.

pytania	wyjaśnienia
Czy w zakres przeglądów rocznych wchodzi kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)	Kontrola instalacji gazowych wchodzi w zakres wykonywanych przeglądów natomiast okresowa kontrola przewodów kominowych nie wchodzi w zakres wykonywanych przeglądów.
Czy w zakres kontroli 5letnich wchodzi badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uzemień instalacji i aparatów	W zakres kontroli 5-letnich nie wchodzi badania/pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią Zaprośzenia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-CA DYREKTORA  
GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU  
/-/ Aleksandra SUWARA  
/dokument podpisany elektronicznie/